SO 303 - PŘÍPOJKY VODOVODU

18 x PE 100 dn 32 - 99,75 m

SO 301 - VODOVOD - AREÁLOVÝ

PE 100 dn 90 - 159,07 m

PE 100 dn 110 - 44,87 m

celkem PE 100 - 203,98 m

Stoka S1
KT DN **300**
53,00 m

Drenáž D
PEHD DN **200**
69,28 m

ŘAD V1
PE 100 dn 90
59,41 m

ŘAD V
PE 100 dn 90
99,66 m

Stoka S
KT DN **300**
154,00 m

Drenáž D
PEHD DN **200**
92,29 m

SO 305 - RETENČNÍ NÁDRŽ

137,1 m²

Výtokový + vtokový objekt

ŘAD V
PE 100 dn 110
44,87 m

Stoka D
PVC SN 12 dn **300**
40,04 m

Stoka S1 KT DN 300

Stoka ND DN 300

PVC DN 200

KT DN 300

PVC DN 200
HV2

PVC DN 300

SO 306 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - AREÁLOVÁ

KT DN 300 - 208,00 m

SO 308 - PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

KT DN 150 - 92,60 m

SO 304 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ PEHD DN 200

PERFOROVANÉ 220°÷270°- 161,57 m

POTRUBÍ PVC SN 12 DN 300 - 125,56m

SO 307 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - NAPOJENÍ AREÁLU

Stoka NS - KT DN 300 - 82,00 m

REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO KORYTA

NAPOJENÍ NA BUDOVANOU KANALIZACI - KT DN 300

SO 302 - VODOVOD - NAPOJENÍ AREÁLU

ŘAD NV - PE 100 dn 110 - 210,45 m

ŘAD NV - PE 100 dn 110

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ
PE 100 dn 110

SO 40
STOKY D, E, F, F1,

LEGENDA:

- NAVRHOVANÝ VODOVOD
- NAVRHOVANÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- NAVRHOVANÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- NAVRHOVANÝ PLYNOVOD
- PLOCHA KOMUNIKACE
- VEŘEJNÁ ZELEŇ
- PLOCHA PRO PĚŠÍ

Souřadnicový systém JTSK

Výškový systém Bpv

PUDIS akciová společnost

projektová, průzkumná a konzultační společnost

PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10
tel.: +420 274 776 645, fax: +420 274 778 656, www.pudis.cz, info@pudis.cz

Vypracoval: Ing.Richard Kuk	Hlavní inženýr projektu: Ing. Jan Petr	Razítko: PUDIS a.s. 100 31 Praha 10, Nad Vodovodem 2/3258 IČO: 45272891 tel.: 274 775 253, fax: 274 775 252 -12-
	Kontroloval: Ing. Richard Kuk	
Vedoucí projektant: Ing. Richard Kuk	Ředitel střediska: Ing. Václav Krch	
Investor: KILMAR INVEST s.r.o.		Číslo zakázky: 1-9985-0001-02

Akce: Vodochody – Hoštice Developerský projekt individuálního bydlení	Měřítko: 1:500	Formát: 6 x A4	Datum: 10/2012
	Stupeň: DSP		Souprava:
Příloha: SO 300 Vodohospodářské objekty Situace	Číslo přílohy: C.3.1.2		